

令和8年度 維持管理の状況に関する情報(クリーンパーク茂原)

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	一般廃棄物	トン	3862.68	3877.83	1646.16									
2号炉	一般廃棄物		3792.07	2255.04	3825.55									
3号炉	一般廃棄物		2437.42	3701.96	2367.24									

2.燃焼室中の燃焼ガスの温度 3.集じんに流入する燃焼ガスの温度 4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置	別紙,測定位置図のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録については、インターネットで公表することが難しいため資料を現地施設に取り揃えてあります。
測定結果	

5.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度及びばい煙量又はばい煙濃度

1 号 炉	測定年月日			4月30日	-	6月8日								
	結果報告年月日			5月20日	-	7月6日								
	項目	単位	基準値											
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.04以下	0.001未満	-	0.001未満								
	硫黄酸化物	ppm	-	1.0未満	-	5.9								
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	250以下	25	-	24								
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	-	10未満	-	11未満								
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.035	-	-								
	測定年月日			4月24日	-	-								
	結果報告年月日			5月21日	-	-								
ダイオキシン類	ng-TEQ/ Nm ³	0.1以下	0.000051	-	-									
														-
2 号 炉	測定年月日			4月27日	-	6月29日								
	結果報告年月日			5月20日	-	7月21日								
	項目	単位	基準値											
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.04以下	0.001	-	0.001								
	硫黄酸化物	ppm	-	1.0	-	2.2								
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	250以下	26	-	29								
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	-	10未満	-	10未満								
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.10	-	-								
	測定年月日			4月24日	-	-								
	結果報告年月日			5月21日	-	-								
ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³	0.1以下	0.000083	-	-									
3 号 炉	測定年月日			4月30日	-	6月29日								
	結果報告年月日			5月20日	-	7月21日								
	項目	単位	基準値											
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.04以下	0.001未満	-	0.001未満								
	硫黄酸化物	ppm	-	2.1	-	2.6								
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	250以下	19	-	18								
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	-	13	-	10未満								
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.091	-	-								
	測定年月日			4月24日	-	-								
	結果報告年月日			5月21日	-	-								
ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³	0.1以下	0.00010	-	-									

