令和8年度　維持管理の状況に関する情報（クリーンパーク茂原）

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	一般廃棄物	トン	3862.68	3877.83	1646.16	288.55	4022.68	3925.73						
2号炉	一般廃棄物		3792.07	2255.04	3825.55	3796.45	0.00	2295.84						
3号炉	一般廃棄物		2437.42	3701.96	2367.24	4074.64	4106.45	2107.14						

2.燃焼室中の燃焼ガスの温度 3.集じんに流入する燃焼ガスの温度 4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置	別紙,測定位置図のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録については，インターネットで公表することが難しいため資料を現地施設に取り揃えてあります。
測定結果	

5.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度及びばい煙量又はばい煙濃度

1号炉	測定年月日			4月30日	－	6月8日	－	8月17日	－							
	結果報告年月日			5月20日	－	7月6日	－	9月8日	－							
	項目	単位	基準値													
	ばいじん(O2 12%)	g/ Nm³	0.04以下	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001	－							
	硫黄酸化物	ppm	－	1.0未満	－	5.9	－	6.5	－							
	窒素酸化物(O2 12%)	ppm	250以下	25	－	24	－	26	－							
	塩化水素(O2 12%)	ppm	－	10未満	－	11未満	－	10未満	－							
	全水銀	μg/m³	30以下	0.035	－	－	－	0.075	－							
	測定年月日			4月24日	－	－	－	－	－							
	結果報告年月日			5月21日	－	－	－	－	－							
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ Nm³	0.1以下	0.000051	－	－	－	－	－							
																－
2号炉	測定年月日			4月27日	－	6月29日	7月21日	－	9月24日							
	結果報告年月日			5月20日	－	7月21日	8月19日	－	10月6日							
	項目	単位	基準値													
	ばいじん(O2 12%)	g/ Nm³	0.04以下	0.001	－	0.001	－	－	0.001未満							
	硫黄酸化物	ppm	－	1.0	－	2.2	－	－	4.2							
	窒素酸化物(O2 12%)	ppm	250以下	26	－	29	－	－	20							
	塩化水素(O2 12%)	ppm	－	10未満	－	10未満	－	－	10未満							
	全水銀	μg/m³	30以下	0.10	－	－	0.081	－	－							
	測定年月日			4月24日	－	－	7月24日	－	－							
	結果報告年月日			5月21日	－	－	8月20日	－	－							
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m³	0.1以下	0.000083	－	－	0.000067	－	－							
3号炉	測定年月日			4月30日	－	6月29日	7月21日	8月17日	－							
	結果報告年月日			5月20日	－	7月21日	8月19日	9月8日	－							
	項目	単位	基準値													
	ばいじん(O2 12%)	g/ Nm³	0.04以下	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	－							
	硫黄酸化物	ppm	－	2.1	－	2.6	－	3.9	－							
	窒素酸化物(O2 12%)	ppm	250以下	19	－	18	－	28	－							
	塩化水素(O2 12%)	ppm	－	13	－	10未満	－	9未満	－							
	全水銀	μg/m³	30以下	0.091	－	－	0.11	－	－							
	測定年月日			4月24日	－	－	7月24日	－	－							
	結果報告年月日			5月21日	－	－	8月20日	－	－							
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m³	0.1以下	0.00010	－	－	0.0037	－	－							

6．冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去を行った年月日

号 炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1～30	1～31	1～13	29～31	1～31	1～30						
2号炉	1～30	1～3,15～31	1～30	1～30	－	12～30						
3号炉	1～30	1～30	12～30	1～31	1～31	1～16						