令和8年度　維持管理の状況に関する情報（エコパーク板戸）

1.埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	焼却主灰	トン			埋立終了により，記載なし									
	灰固形													
	溶融スラグ													
	不燃残渣													
	汚泥焼却灰													
	沈砂													
	脱水汚泥													
	覆土													
	グリ石													

2.擁壁等，遮水工，調整池，浸出水処理設備，導水管等の点検結果等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ，ハ，ヘ，ト，チに基づく資料）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ロ 擁壁等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	措 置 日	－	－	－	－	－	－						
	措置内容	－	－	－	－	－	－						
ハ 遮水工点検	点 検 日	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週	毎週						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	措 置 日	―	―	―	―	―	―						
	措置内容	―	―	―	―	―	―						
ヘ 調整池点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	措 置 日	－	－	－	－	－	－						
	措置内容	－	－	－	－	－	－						
ト 浸出水処理設備点検	点 検 日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	措 置 日	－	－	－	－	－	－						
	措置内容	－	－	－	－	－	－						
チ 導水管等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	措 置 日	－	－	－	－	－	－						
	措置内容	－	－	－	－	－	－						

3.水質悪化時の措置（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料）
遮水工の止水工事を実施（R5年度　5月１６日）※R5年度３月，４月分の遮水工の異常検知分に対する措置
遮水工の止水工事を実施（R5年度　７月２６日）※R5年度５月，６月，７月分の遮水工の異常検知分に対する措置

4.残余埋立容量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料）
該当なし（埋立終了）

5．放流水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月21日	6月18日	7月23日	8月20日	9月30日						
検査結果報告日			5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月3日	10月14日						
水素イオン濃度（ｐＨ）	5.8～8.6	月1回以上	7.9	7.6	7.3	7.5	7.5	8.1						
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	－	月1回以上	1.0	1.4	1.8	2.5	2.7	1.0						
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	60mg/L以下	月1回以上	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5						
浮遊物質量（ＳＳ）	60mg/L以下	月1回以上	6.6	<0.5	5.2	<0.5	4.3	<0.5						
窒素含有量	120mg/L以下	月1回以上	2.3	3.8	3.9	4.0	4.4	2.7						
大腸菌数	CFU/mL	年1回以上	－	－	0	－	－	－						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油脂類含有量）	5mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.5	－	－	－						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.5	－	－	－						
フェノール類含有量	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－	－	－						
銅含有量	3mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－	－	－						
亜鉛含有量	2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－	－	－						
溶解性鉄含有量	3mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－	－	－						
溶解性マンガン含有量	3mg/L以下	年1回以上	－	－	0.1	－	－	－						
クロム含有量	2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－	－	－						
燐含有量	16mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.5	－	－	－						
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－						
シアン化合物	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.01	－	－	－						
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.001	－	－	－						
六価クロム化合物	0.2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.005	－	－	－						
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.001	－	－	－						
総水銀	0.005mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－						
アルキル水銀化合物	検出されないこと	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－						

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			－	－	6月18日	－	－	－						
検査結果報告日			－	－	7月3日	－	－	－						
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0005	－	－	－						
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
四塩化炭素	0.02mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
1，2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
1，1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
1，2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
1，1，1-トリクロロエタン	3mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
1，1，2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
1，3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
チラウム	0.06mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0006	－	－	－						
シマジン	0.03mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0003	－	－	－						
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.002	－	－	－						
ベンゼン	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.0001	－	－	－						
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	年1回以上	－	－	0.004	－	－	－						
フッ素及びその化合物	8mg/Ｌ以下	年1回以上	－	－	0.2	－	－	－						
ホウ素及びその化合物	10mg/Ｌ以下	年1回以上	－	－	0.5	－	－	－						
アンモニア性窒素		年1回以上	－	－	0.12	－	－	－						
有機燐化合物	1mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.1	－	－	－						
1，4-ジオキサン	0.5mg/L以下	年1回以上	－	－	<0.002	－	－	－						
ダイオキシン類	10 pg-TEQ/Ｌ	年1回以上	－	－	<0.05	－	－	－						

6．地下水(地下水集水ピット)の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月10日						
検査結果報告日			5月12日	5月30日	6月24日	7月30日	8月25日	9月18日						
電気伝導率	—	月1回以上	50.2	54.6	26.4	22.6	19.6	31.5						
塩化物イオン	—	月1回以上	65.0	76.0	20.0	16.0	14.0	35.0						
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-						
全シアン	検出されないこと	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-						
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	0.001	0.001	0.001	-	-						
六価クロム	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-						
砒素	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
総水銀	0.0005mg/L以下	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-						
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-						
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-						
クロロエチレン（塩化ビニル）	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-						
1，2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-						
1，1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-						
1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	-						
1，1，1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-						
1，1，2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
1，3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-						
チラウム	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-						
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-						
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-						
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-						
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上	0.041	0.041	0.042	0.041	-	-						

７．地下水（下流側）の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第5号ニに基づく資料）

項目	基準値	測定頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月7日	6月4日	7月9日	8月6日	9月10日						
検査結果報告日			5月12日	5月30日	6月24日	7月30日	8月25日	9月18日						
電気伝導率	—	月1回以上	24.8	25.2	25.2	25.6	24.7	20.3						
塩化物イオン	—	月1回以上	35.0	33.0	35.0	32.0	29.0	24.0						
カドミウム	0.003mg/L以下	年1回以上	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-						
全シアン	検出されないこと	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-						
鉛	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	0.001	0.001	-	-						
六価クロム	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-						
砒素	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
総水銀	0.0005mg/L以下	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-						
アルキル水銀	検出されないこと	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-						
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	年1回以上	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-						
クロロエチレン（塩化ビニル）	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-						
1，2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	年1回以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-						
1，1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-						
1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	年1回以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	-						
1，1，1-トリクロロエタン	1mg/L以下	年1回以上	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-						
1，1，2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
1，3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	年1回以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-						
チラウム	0.006mg/L以下	年1回以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-						
シマジン	0.003mg/L以下	年1回以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-						
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	年1回以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-						
ベンゼン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
セレン	0.01mg/L以下	年1回以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-						
1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下	年1回以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-						
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	年1回以上	0.041	0.041	0.042	0.041	-	-						