

令和7年度 維持管理の状況に関する情報（エコパーク下横倉）

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	焼却主灰	トン	426.09	249.12	428.39									
	灰固形		503.42	348.52	467.83									
	不燃残渣		355.75	369.37	347.07									
	脱水汚泥		34.07	43.28	53.94									
覆土			48.41	590.72	629.80									

2. 擁壁等、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管等の点検結果等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ロ 擁壁等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月2日									
	点検結果	○	○	○									
	措 置 日	-	-	-									
	措置内容	-	-	-									
ハ 遮水工点検	点 検 日	毎日	毎日	毎日									
	点検結果	○	○	○									
	措 置 日	-	-	-									
	措置内容	-	-	-									
ヘ 調整池点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月2日									
	点検結果	○	○	○									
	措 置 日	-	-	-									
	措置内容	-	-	-									
ト 浸出水処理設備点検	点 検 日	毎日	毎日	毎日									
	点検結果	○	○	○									
	措 置 日	-	-	-									
	措置内容	-	-	-									
チ 導水管等点検	点 検 日	4月1日	5月1日	6月2日									
	点検結果	○	○	○									
	措 置 日	-	-	-									
	措置内容	-	-	-									

※ 土日を除く

3. 水質悪化時の措置（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料）
該当なし

4. 残余埋立容量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料）

項目	令和7年度
測定日	6月30日
測定結果	226,571 m ³

5. 放流水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

[illegible]

[illegible]

6. 地下水の水質検査を排水基準等に係る項目の測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

[illegible]