

スケートセンター地下タンク貯蔵所保守点検業務仕様書

- 1 地下タンク形式
地下タンク（A重油 4,000ℓ）

- 2 内容
 - (1) オイルタンク及び配管内（サービスタンクまでの）清掃・点検
 - (2) 消防法第14条の3の2の規定に基づく定期点検及び点検記録の作成（漏洩検査含む）