

## スケートセンター防火対象物定期点検業務仕様書

### 1 内容

- (1) 平成15年10月1日施行の防火対象物定期点検報告制度に定められた項目の点検を行い、消防機関に点検結果の報告を行う。
- (2) 点検基準に適合した場合の交付等必要な手続きを行う。
- (3) 点検の結果、施設が一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合は、特例認定の申請に必要な手続きを行う。

### 2 点検を行う者の資格

防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する者で、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を終了し、免状の交付を受けた者

### 3 点検時間

施設の開設時間内に行うものとする。ただし、施設管理上支障があれば、開設時間外に行うものとする。

### 4 点検結果の報告

点検結果を消防機関へ報告する。

設備内容

機 種	規 格	数 量
<b>【自動火災報知設備】</b>		
受信機	防排煙 10 回線	
	火報 20 回線	
	ガス 5 回線	
煙感知器 2 種	光電式	13 個
煙感知器 3 種	光電式	13 個
スポット型感知器	差動式	33 個
スポット型感知器	定温式	27 個
発信機	P 型 1 級	7 個
表示灯 (非常口)		7 個
消火栓起動リレー	2A 内臓	1 台
<b>【消火栓設備】</b>		
加圧送水装置	ポンプ・モーター	1 組
操作盤		1 台
ポンプ操作盤		1 台
消火栓	屋内ホース 14 本	7 基
<b>【誘導灯設備】</b>		
誘導灯 (避難口)		18 灯
誘導灯 (通路)		11 灯
<b>【非常放送設備】</b>		
増幅器操作部	増幅器出力	2 式
増幅器操作部	スピーカー回路	1 式
<b>【消火器】</b>		
粉末消火器		26 本