

スケートセンター消防設備保守点検業務仕様書

1 内容

消防法第 17 条の 3 の 3 及び同施行規則第 31 条の 4 に基づき実施する。

消防設備の詳細は、下記のとおり。

※ 屋内消火栓ホース耐圧試験実施本数

スケートセンター：14 本

なお、消防設備不具合時には随時点検を実施することとする。

機種	摘要	数量
＜自動火災報知設備＞		
受信機	防排煙 10 回線	
	火報 20 回戦	
	ガス 5 回線	
	弱電スペース	
スポット 2 種感知器	差動式	33 個
スポット 1 種感知器	定温式 (70 c c)	15 個
スポット特種感知器	定温式 (60 c c)	1 個
スポット 1 種感知器	定温式 (防水 70 c c)	11 個
煙感知器 2 種	光電式	13 個
煙感知器 3 種	光電式	13 個
発信機	P 型 1 級	7 個
表示灯 (非常口)		7 個
消火栓起動リレー	2 A 内臓	1 台
＜消火栓設備＞		
加圧送水装置	ポンプ・モーター	1 組
操作盤		1 台
消火栓	屋内ホース 14 本	7 基
＜誘導灯設備＞		
誘導灯	避難口	18 灯
誘導灯	通路	11 灯
＜非常放送設備＞		
増幅器操作部	増幅器出力	2 式
増幅器操作部	スピーカー回路	1 式
＜消火器＞		
粉末消火器		26 本