

宇都宮市弓道場消防設備保守点検業務仕様書

- 1 委託業務名
宇都宮市弓道場消防設備保守点検業務
- 2 委託場所
宇都宮市弓道場 宇都宮市屋板町 2 3 1 番 1 号
- 3 委託内容
消防法第 1 7 条の 3 の 3 及び同施行規則第 3 1 条の 4 に基づき実施する。
- 4 点検実施日
6 月・1 2 月（年 2 回）の各施設指定日
- 5 消防設備

機種	適用	数量
< 自動火災報知設備 >		
受信機	P 型 2 級 5 回線露出型	1 台
総合盤	P 型 2 級埋め込み型	2 台
スポット 2 種感知器	差動式	6 5 個
スポット 2 種感知器	定温式（6 0 c c）	2 個
スポット 2 種感知器	定温式（防水 7 0 c c）	1 個
煙感知器	光電式（2 種）	2 個
音響装置（ベル 6 型）		2 個
< 誘導灯設備 >		
誘導灯	避難口	5 灯
< 消火器 >		
粉末消火器		3 本