

宮原運動公園消防設備保守点検業務仕様書

- 1 委託業務名
宮原運動公園消防設備保守点検業務
- 2 委託場所
ア 名称 宮原運動公園
イ 住所 宇都宮市陽南 4 丁目 5 番 6 号
ウ 対象 野球場・管理事務所
- 3 委託内容
消防法第 17 条の 3 の 3 及び同施行規則第 31 条の 4 に基づき実施する。
- 4 点検実施日
6 月・12 月（年 2 回）の各施設指定日
- 5 消防設備

機種	適用	数量
< 自動火災報知設備 >		
受信機	P 型 1 級 15 回線壁掛型	1 台
総合盤	P 型 1 級露出型	2 台
総合盤	P 型 1 級埋込型	1 台
総合盤	P 型 1 級埋込型 屋外型	2 台
総合盤	P 型 1 級露出型 屋外型	2 台
スポット型 2 種感知器	差動式	13 個
スポット型 1 種感知器	定温式 防水型	1 個
スポット型 1 種感知器	定温式 露出型	4 個
スポット型 1 種感知器	定温式 特殊防水	10 個
煙感知器	光電式（2 種）露出型	23 個
煙感知器	光電式（2 種）点検 BOX 付き	1 個
副受信機	15 回線 壁掛け	1 台
< 誘導灯設備 >		
誘導灯 B 級	避難口 片面防雨型	10 台
誘導灯 B 級	通路 片面防雨型	4 台
誘導灯 C 級	避難口 片面型・天井付	7 台
誘導灯 C 級	通路 片面型・天井付	4 台
誘導灯 C 級	通路 両面天井付	1 台
< 消火器 >		
粉末消火器（野球場）		22 本
粉末消火器（管理事務所）		1 本