

宮原運動公園噴水清掃・設備機器点検業務仕様書

- 1 委託業務名
宮原運動公園噴水清掃・設備機器点検業務
- 2 委託場所
宮原運動公園 宇都宮市陽南4丁目5番6号
- 3 委託内容
宮原運動公園噴水と関連設備の清掃と保守点検 ※別紙 27-1 を参照
 - (1) 高圧洗浄機による噴水池表面の清掃
 - (2) 高圧洗浄機によるピット（地下水槽）内部の清掃
 - (3) 次亜塩素酸ソーダの補充（10本を随時）
 - (4) 噴水循環装置設備の点検（ろ過装置・滅菌装置・噴水装置など）
※別紙 27-2 を参照
- 4 その他
 - (1) 施設利用者に危険が及ばないよう細心の注意を払い業務に当たること。
特に作業区域内は、バリケード・ロープ等で区切り、作業者以外は入らないよう十分注意すること。
 - (2) 保守点検・清掃に係る「保守点検・清掃報告書」を作成提出し、確認を受けること。
 - (3) 点検を通じて、運転作動の適切な助言指導を行うこと。
 - (4) 業務実施に当たっては、事前に職員と打ち合わせを行うこと。
 - (5) この仕様書に定めていない事項については、双方協議のうえ決定すること。