

宮原運動公園 噴水循環装置設備点検

別紙27-2

実施日	令和 年 月 日	点検者	㊞	確認印	㊞
-----	----------	-----	---	-----	---

機 器 名	点 検 箇 所	状 況	備 考
ろ 過 装 置	ろ 過 器 本 体	良 ・ 否	
	使 用 圧 力	Mpa	
	電 動 五 方 弁	良 ・ 否	
	ろ 過 ポ ン プ	良 ・ 否	電流値 A
	集 毛 器	良 ・ 否	
	バ ル ブ 類	良 ・ 否	
	制 御 盤 機 器 類	良 ・ 否	
滅 菌 装 置	滅 菌 ポ ン プ	良 ・ 否	
	滅 菌 タ ン ク	良 ・ 否	
噴 水 装 置	噴 水 ポ ン プ	良 ・ 否	電流値 A
	噴 水 制 御 弁	良 ・ 否	
	噴 水 ノ ズ ル	良 ・ 否	
	バ ル ブ 類	良 ・ 否	
	制 御 盤 機 器 類	良 ・ 否	
	噴 水 姿 調 整	良 ・ 否	
水槽(地下)	内 部 状 況	良 ・ 否	
	電 極 (3P ・ 5P)	良 ・ 否	

	機 器 名	測 定 値	備 考
絶 縁 抵 抗 値	ろ 過 ポ ン プ	MΩ	
	換 気 扇	MΩ	

	名 称	運 転 時 間
運 転 時 間	ろ 過 装 置	9:00 ~ 17:00
	塩 素 注 入 時 間	上記時間中 運転 3分 休止 27分 くり返し
	ろ 過 装 置 逆 洗 工 程	毎週 月・木 16:20 逆洗工程開始
	噴 水	10:00 ~ 16:00
	噴 水 制 御	上記時間中 運転 28分 休止 2分 くり返し (運転中 10本噴射 1分 5本噴射 1分 くり返し)

※ 備考