

1 窓の断熱改修

(1) 戸建住宅の場合

以下の熱貫流率及び日射遮蔽対策の基準を両方満たすもの

熱貫流率	日射遮蔽対策
4.7以下	以下のいずれかを満たすこと <ul style="list-style-type: none"> 開口部の日射熱取得率が0.59以下であるもの ガラスの日射熱取得率が0.73以下であるもの 付属部材を設けること ひさし、軒等を設けるもの

(2) 共同住宅の場合

熱貫流率4.7以下を満たすもの

2 屋根、天井、壁、床の断熱改修

以下の熱抵抗の基準値を満たすもの

(1) 充填断熱工法の場合

部位	工法等	熱抵抗の基準値
屋根	枠組壁工法・軸組工法	4.6以上
天井	枠組壁工法・軸組工法	4.0以上
壁	枠組壁工法	2.3以上
	軸組工法	2.2以上
床	枠組壁工法	3.1以上
	軸組工法	3.3以上
その他の部分	枠組壁工法	2.0以上
	軸組工法	2.2以上
土間床等の外周部	外気に接する部分	1.7以上
	その他の部分	0.5以上

(2) 外張断熱工法の場合

部位	工法等	熱抵抗の基準値
屋根	枠組壁工法・軸組工法	4.0以上
天井	枠組壁工法・軸組工法	4.0以上
壁	枠組壁工法・軸組工法	1.7以上
床	外気に接する部分	2.5以上
	その他の部分	2.0以上
土間床等の外周部	外気に接する部分	1.7以上
	その他の部分	0.5以上