

令和6年度 有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）の水質検査結果

○ 松田新田浄水場（単位：mg/L）

	国の暫定目標値	令和6年6月10日	令和6年9月11日	令和6年12月3日	令和7年3月4日
原水（入口）	0.00005 以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
浄水（出口）	（PFOA と PFOS の和）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

○ 白沢浄水場（単位：mg/L）

	国の暫定目標値	令和6年5月13日	令和6年8月6日	令和6年11月5日	令和7年2月5日
原水（入口）	0.00005 以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
浄水（出口）	（PFOA と PFOS の和）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

○ 今市浄水場（単位：mg/L）

	国の暫定目標値	令和6年4月17日	令和6年7月2日	令和6年10月8日	令和7年1月8日
原水（入口）	0.00005 以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
浄水（出口）	（PFOA と PFOS の和）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

○ 今里浄水場（単位：mg/L）

	国の暫定目標値	令和6年4月16日	令和6年7月3日	令和6年10月9日	令和7年1月7日
原水（入口）	0.00005 以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
浄水（出口）	（PFOA と PFOS の和）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

○ 謡辻浄水場（単位：mg/L）

	国の暫定目標値	令和6年4月16日	令和6年7月3日	令和6年10月9日	令和7年1月7日
原水（入口）	0.00005 以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
浄水（出口）	（PFOA と PFOS の和）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

※1 単位の mg/L とは、1 リットルの中に含まれる対象物質のミリグラム数です。

※2 表中の未満とは、定量下限値（定量が可能な最小値）を下回ったものです。