

令和8年度 水質検査結果

採水地点名:まちづくりセンター

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素			mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3									
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出										
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満										
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満										
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満										
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.29										
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満										
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満										
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満										
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満										
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	ペルフルオロオクタン、スルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満										
	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										
	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006未満										
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満										
	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満										
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003未満										
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.009未満											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満											
水道水が有すべき性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01未満										
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.01未満										
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満										
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.5										
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.001未満										
	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	7.2	8.1										
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			52.1										
	蒸発残留物	mg/L	500以下			112										
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満										
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満										
	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満										
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満										
	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満										
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2	0.3										
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0										
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満											