

多目的ホール照明設備保守点検業務 仕様書

1 業務内容

宇都宮市立南図書館多目的ホールの照明設備を常に正常かつ良好な状態に保つよう、これらの設備の保守点検業務を行い、安全性と耐久性の維持を図ること。

2 対象設備

- (1) 別表の項目について、重点点検を年2回実施すること。
- (2) 故障等の場合は、速やかに状況確認及び復旧作業等の適切な処置を行うこと。

3 経費の負担

指定管理者は、保守点検業務にあたり、すべての経費を負担するものとする。

4 業務遂行上の義務

業務の遂行にあたっては、次の事項に十分留意すること。

- (1) 善良の管理者の注意をもって、業務にあたること。
- (2) 職務上知り得た事項を他に漏らさないこと。
- (3) 点検整備作業中は、事故のないよう十分注意すること。

導入メーカー パナソニック電工(株)

品名	仕様等	数量	単位
主幹盤		2	面
制御盤		1	面
調光器盤		4	面
調光ユニット①	IL100V20A	94	ユニット
調光ユニット②	ND200V16A	10	ユニット
調光卓	Pleasure Σ II	1	台
舞台袖リモコン	Pleasure Σ	1	面
客席手動リモコン	フェーダ×5本	3	台
ボーダーライト L=14400	130W×72灯	1	列
ボーダーライト L=12600	130W×63灯	1	列
サスペンションフライダクト L=14580	20AC×36個	1	列
サスペンションフライダクト L=12780	20AC×36個	1	列
平凸スポットライト	500W	24	台
フレネルスポットライト	500W	16	台
アッパーホリゾンライト L=1800	130W×12灯	7	台
ロアーホリゾンライト L=1800	130W×12灯	7	台
客席サスペンションフライダクト L=12600	20AC×20個	1	列
平凸スポットライト	1000W	20	台
フロアコンセント	20AC×2～4個	8	台
ウォールコンセント	20AC×2個 客席	2	台
ジョイントボックス	B1×2, B2×2, SUS1×3, SUS2×3, CL×3	13	台
ボーダーケーブル	B1×2, B2×2, SUS1×3, SUS2×3, CL×3	13	本
ケーブルリール	B1×2, B2×2, SUS1×3, SUS2×3, CL×3	13	台
センターピンスポットライト	1KW 整流器共	2	台
ウォールコンセント	30AC×2個 客席	1	台
仮設電源盤		1	面
エリプソダルスポットライト	ソースフォー750W	8	台