

業 務 仕 様 書

- 1 業務委託名 河内総合運動公園屋内プール水質分析業務
- 2 目 的 河内総合運動公園屋内プールの水質を分析し、利用者健康衛生及び、プールの衛生基準の確保することを目的とする。
- 3 委託場所 宇都宮市白沢町1791番地3
- 4 委託内容 平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知「遊泳用プールの水質分析について」に基づく水質分析業務
 - (1) 採取場所
 - ・25mプール、流水プール、着水プール、採暖プール、子供プール、幼児プール、25mプール濾過機、流水プール濾過機、着水プール濾過機、採暖プール濾過機、子供・幼児プール濾過機
 - (2) 分析内容
 - ・プール水分析 年12回（濾過機は濁度のみ）
（pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素、一般細菌、大腸菌）
 - ・プール水放流時水質分析 年2回（6、9月）（25mプール、流水プール）
（pH、BOD、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素、一般細菌、大腸菌）
 - ・レジオネラ菌 年12回（6プール）
 - ・総トリハロメタン 年1回（8月）（25mプール、流水プール、着水プール、ジャグジープール、子供プール、幼児プール）
- 5 その他
 - (1) 作業に要する機器等は受託者の負担とする。
 - (2) 検体の取扱い
 - ・滅菌容器（500ml）に採水した検体は、クーラーボックス等で冷蔵保存の状態で運送する。
 - (3) 試料日は、協議のうえ決める。
 - (4) 作業にあたって万が一トラブル等が生じた場合には、速やかに係員に報告し指示を受けること。
 - (5) 作業完了後は、報告書を提出すること。