

業 務 仕 様 書

- 1 業務委託名 下田原運動場子ども用プール水質分析業務
- 2 目 的 下田原運動場子ども用プールの水質を分析し，利用者健康衛生及び，プールの衛生基準の確保することを目的とする。
- 3 委託場所 宇都宮市下田原町3434番地
- 4 委託内容 平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知「遊泳用プールの水質分析業務」に基づく水質分析業務
分析内容
 - ・プール水分析 年2回（濾過機は濁度のみ）
（pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素、一般細菌、大腸菌）
 - ・プール水放流時水質分析 年1回
（pH、BOD、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素、一般細菌、大腸菌）
 - ・レジオネラ菌 年1回
 - ・総トリハロメタン 年1回
- 5 その他
 - （1）作業に要する機器等は受託者の負担とする。
 - （2）検体の取扱い
 - ・滅菌容器（500ml）に採水した検体は，クーラーボックス等で冷蔵保存の状態で運送する。
 - （3）試料日は，協議のうえ決める。
 - （4）作業にあたって万が一トラブル等が生じた場合には，速やかに係員に報告し指示を受けること。
 - （5）作業完了後は，報告書を提出すること。