

【別紙 5】 水道施設の施設能力及び年間運転管理指標（取水量，配水量）

各浄水場の年間運転管理指標値は，令和 6 年度の運転実績値を基に作成している。

施設名	配水施設能力	取水量		配水量	
		日 平 均 値	日 最 大 値	日 平 均 値	日 最 大 値
	[m ³ ／日]	[m ³ ／日]	[m ³ ／日]	[m ³ ／日]	[m ³ ／日]
松田新田 浄水場	124,000	108,609	121,420	93,301	99,480