

【別紙 8】 消防設備点検対象と内容

施設名	種別	細別	単位	数量
松田新田浄水場	消火器	粉末消火器 (加圧式, 蓄圧式)	本	30
〃	屋内消火栓設備	加圧送水設備	組	1
〃	〃	消火栓	組	5
〃	〃	起動用スイッチ	組	1
〃	〃	水源 (貯水槽, 給水装置, バ ルブ類等)	組	1
〃	〃	呼水装置	組	1
〃	〃	放水試験	組	1
〃	自動火災報知設備	受信機P型1級 (19回線以下)	面	1
〃	〃	副受信機 (19回線以下)	面	1
〃	〃	差動式スポット式感知器 (50個まで)	個	50
〃	〃	差動式スポット式感知器 (51個から100個まで)	個	2
〃	〃	定温式スポット式感知器	個	6
〃	〃	煙感知器 (50個まで)	個	50
〃	〃	煙感知器 (51個から100個まで)	個	22
〃	〃	P型1級発信機	個	9
〃	〃	表示灯	灯	9
〃	〃	音響装置	個	9
〃	〃	予備電源 (受信機のみ)	組	1
〃	誘導灯	誘導灯	灯	36
〃	排煙設備 (消防法)	制御盤	面	1
〃	〃	防火戸 (ドア式開き扉)	枚	8
〃	〃	自動起動装置 (煙感知器)	個	8
〃	排煙設備 (消防法)	防火戸 (ドア式S型)	枚	8
〃	〃	自動起動装置 (煙感知器)	個	8
高間木取水場	消火器	粉末消火器 (加圧式, 蓄圧式)	本	7