

## 設備概要及び点検回数

(別紙7-2)

### 1 設備台数及び点検回数

|                             | 台数  |           | 回数   |
|-----------------------------|-----|-----------|------|
| チリングユニット                    |     | シーズンイン点検  |      |
|                             |     | シーズンオン点検  |      |
|                             |     | シーズンオフ点検  |      |
| 空気熱源ヒートポンプユニット              |     | シーズンイン点検  |      |
|                             |     | シーズンオン点検  |      |
|                             |     | シーズンオフ点検  |      |
| 吸収冷温水機                      | 2   | シーズンイン点検  | 2    |
|                             |     | シーズンオン点検  | 2    |
|                             |     | シーズンオフ点検  | 2    |
| 吸収冷温水機ユニット                  |     | シーズンイン点検  |      |
|                             |     | シーズンオン点検  |      |
| パッケージ形空気調和機<br>(EHP)        | 室外機 | 1シーズンイン点検 | 2    |
|                             |     | 1シーズンオン点検 | 2    |
|                             |     | 1シーズンオフ点検 | 0    |
|                             | 室内機 | 1シーズンイン点検 | 2    |
|                             |     | 1シーズンオン点検 | 2    |
|                             |     | 1シーズンオフ点検 | 0    |
| ガスエンジンヒートポンプ式<br>空気調和機(GHP) |     |           | 年次点検 |

|                              | 台数 |          | 回数 |
|------------------------------|----|----------|----|
| 冷却塔                          | 1  | シーズンイン点検 | 1  |
|                              |    | シーズンオン点検 | 0  |
|                              |    | シーズンオフ点検 | 1  |
| 蓄熱ユニット                       |    | シーズンイン点検 |    |
|                              |    | シーズンオフ点検 |    |
| ユニット形空気調和機<br>(エアハンドリングユニット) | 1  | シーズンイン点検 | 2  |
|                              |    | シーズンオン点検 | 0  |
| ファンコイルユニット                   | 25 | シーズンイン点検 | 2  |
| 全熱交換器(カセット形)                 | 3  | 半年点検     | 2  |
|                              |    | 年次点検     | 1  |
| 全熱交換器(カセット形を除く)              |    | 半年点検     |    |
|                              |    | 年次点検     |    |
| ポンプ                          | 4  | 半年点検     | 2  |
| 送風機                          | 1  | 半年点検     | 2  |
| 天井扇・換気扇                      | 33 | 年次点検     | 1  |
| 膨張タンク                        | 1  | 年次点検     | 1  |

#### \* 用語の定義

- ・「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。
- ・「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。
- ・「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

・特記仕様書の点検時期において、シーズンイン点検はIN、シーズンオン点検はON、シーズンオフ点検はOFF、年次点検は1Y、半年点検は6Mと標記している。