

2 保守点検を行う空調機器一覧表 (点検仕様)

- 1 吸収冷温水機
 - 二重効用吸収冷温水機 (灯油抱焚き) CH-K110U65 1 式 (2 台)
- 2 パッケージ形空気調和機
 - 空冷ヒートポンプエアコン ACP-1 SHYGJ40KT 1 組
- 3 冷却塔
 - 二重効用吸収冷温水機用クーリングタワー CT-M150 PKLN (特) 1 台
- 4 ユニット形空気調和機 (エアハンドリングユニット)
 - ACU-1 一般型エアハン FY-40UCV (電気集塵機付) 1 台
 - ACU-2 コンパクトシステムエアハン FY-10UTX-U 1 台
- 5 ファンコイルユニット
 - ファンコイルユニット FWHCK2BDR 1 台 (事務室休憩室 1 台)
 - 〃 FWMFK4AR 3 台 (事務室 2 台, 児童館事務室 1 台)
 - 〃 FWMFK6AR 6 台 (エントランスホール 1 台, 第 1 会議室 3 台, 第 2 会議室 2 台)
 - 〃 FWMFK8AR 12 台 (図書コーナー 4 台, エントランスホール 3 台, 児童クラブ 1 台, 遊戯室 3 台, 2 F トイレ前ロビー 1 台)
 - 〃 FWMFK12AR 2 台 (集会室 1 台, 工作室 1 台)
 - 〃 FWHCK8BAR 2 台 (和室 2 台)
 - 〃 FWHCK8BDR 4 台 (2 F ロビー 4 台)
 - 〃 FWMS8AR 2 台 (調理室 2 台)
- 6 全熱交換器 (カセット形)
 - 業務用ロスタイ 天吊埋込形 LGH-50RM2 1 台
 - 業務用ロスタイ 天吊埋込形加湿付 LGH-35RKS2 1 台
 - 業務用ロスタイ 天吊埋込形 LGH-15RS2 1 台
- 7 ポンプ
 - 冷温水ポンプ (80×65FS2F53.7) 200V 3.7KW 2 台
 - 冷却水ポンプ (80×65FS2F53.7) 200V 3.7KW 2 台
- 8 送風機
 - 31/2SRM3 200V 2.2 1 台
- 9 天井扇・換気扇

- ・ EF-25ASB 2 台 (1F 機械室)
- ・ EF-25ASR 1 台 (2FELV 機械室)
- ・ SRM2# 1 台 (1F 多目的ホール)
- ・ VD-23ZN4-Z 10 台 (1F 遊戯室, 1F 集会室, 1F ボランティア工作室,
1F 便所(男), 1F 便所(女), 2F 調整室, 2F 第 1 会議
室, 2F ロビー (便所前))
- ・ VD-20ZNP4-Z 7 台 (2F 第 2 会議室, 2F 和室, 1F 図書コーナー)
- ・ VD-18ZXP4-Z 1 台 (1F 控室)
- ・ VD-20ZB4 2 台 (1F 児童館便所(女), 1F 児童館便所(男))
- ・ VD-18ZB4 2 台 (2F 便所 (男), 2F 便所 (女))
- ・ VD-23Z4 3 台 (2F 調理室)
- ・ VD-20ZP4 2 台 (1F 事務室休憩室, 2F 湯沸室)
- ・ VD-15ZY4 2 台 (1F 自販機コーナー, 1F 身障者用便所)

1 0 膨張タンク

冷暖房用膨張タンク AX-60V 126L 1 台

1 1 水質管理