

質問・回答

施設名 （仮称）全天候型子どもの活動の場

No.	質 問 要 旨	回 答
1	指定管理料を積算するため、現施設の維持管理に係る保守点検費用や水光熱費などを公開してもらえないでしょうか。	別紙「令和7年度田原コミュニティプラザ諸経費」のとおり
2	2階ロビー部分の床（タイルカーペット）は張り替えますか。	同素材（タイルカーペット）で張り替えます。
3	公衆無料 Wi-Fi は引き続き利用可能でしょうか。	現施設での利用契約は終了しますので、改めて指定管理者にご契約いただきます。
4	貸出対象である音響設備を操作する場合、特別な対応は必要でしょうか。	特別な知識が必要なものではなく、操作マニュアルのとおり操作いただくことで十分対応できるものと思われます。
5	施設内のサイン（案内）は新たに設置しますでしょうか	新たに設置します。
6	事務室の電話機は、継続して使えますでしょうか。	電話機は撤去いたします。電話回線は既存回線を継続いただくか、新規契約いただきます。

7	中庭に水栓はありますか。	中庭に水栓はありません。水を使用する場合は、別フロアの水道設備から供給するなどでご対応いただきます。
8	ゆうあいひろばの利用状況を教えてもらえないでしょうか。	令和7年度ゆうあいひろば（遊びエリア）利用者数は、77,030人です。
9	「図書エリア」の主な変更点は何でしょうか。	見通しのきく背の低い書棚へ入れ替えるほか、机や椅子を多数配置します。また図書の準備（購入等）や管理は指定管理者に行っていただきます。
10	「調理室」にある調理器具は、供用開始後も引き継ぎますでしょうか。	引き継ぎます。供用開始後、調理器具の状態によって、交換等の対応を行ってください。
11	「学習・くつろぎエリア」に設置予定の軽食や飲料等の自動販売機について、どのような種類の自動販売機を、どこへ設置する想定でしょうか。	自動販売機の種類としては、パンなどの軽食自動販売機、カップ式飲料自動販売機、缶・ペットボトル式飲料自動販売機（または、缶・ペットボトル・パック式飲料自動販売機）の設置を想定しています。 このうち、カップ式飲料自動販売機については、運動・遊びエリア内に設置するカフェスペース利用者にも利用していただけるよう、運動・遊びエリア入口付近に設置をお願いします。なお、コンセントや設置スペースの関係があるため、設置場所については、市と十分協議の

		うえ決定していただきます。
--	--	---------------